

KARTA OCENY STANU TECHNICZNEGO

Obiekt **Linia kablowa SN 15kV - widoczne części**

Nr ewidencyjny

1. Dane techniczne :

- rok budowy
- data przeglądu /remontu/- modernizacji -----
- data ostatnich oględzin **31-10-2024 r**

2. Wymagane zabiegi eksploatacyjne. Na podstawie dokonanych oględzin i analizy awaryjności poleca się

rozgałęźnik nr 05147

czyszczenie rozgałęźnika, uzupełnienie opisu w polu nr 1 rozdzielnic, naprawę i odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika,

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-5

czyszczenie rozgałęźnika, aktualizację schematu wewnętrznego, naprawę i odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika.

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-6

wykonać nowa tabliczke z nr rozgałęźnika, odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika,

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-7

wykonać nowa tabliczkę z nr rozgałęźnika, odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika,

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-8

osuszyć wnętrze rozgałęźnika (uszczelnić obudowę), wykonać nową tabliczkę z nr rozgałęźnika, naprawę i odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika,

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-3

osuszyć wnętrze rozgałęźnika (uszczelnąć obudowę), wykonać czyszczenie rozgałęźnika, wykonać nową tabliczkę z nr rozgałęźnika, wykonać opaskę wokół rozgałęźnika,

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-4

osuszyć wnętrze rozgałęźnika (uszczelnić obudowę), wykonać nową tabliczkę z nr rozgałęźnika, odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika.

rozgaleźnik nr 05147 -KPSN-1

wykonać nową tabliczkę z nr rozgałęźnika, odchwaszczenie opaski wokół rozgałęźnika,

rozgałęźnik nr 05147 -ZKSN-1

osuszyć wewnątrz rozgałęźnika (uszczelnić obudowę), aktualizację schematu wewnętrznego, wykonać opaskę wokół rozgałęźnika.

rozgaleźnik nr 05147 -ZKSN-2

osuszyć wnętrze rozgałęźnika (uszczelnić obudowę), aktualizację schematu wewnętrznego, wykonać opaskę wokół rozgałęźnika,

stacja małogabarytowa typu MBST 20/630

wykonać czyszczenie stacji transformatorowej

stacja słupowa typu STNKO

- brak uwag

3. Proponowane zadania remontowe i/lub modernizacyjne : brak

4. Następne oględziny wykonać 31-10-2029 r

5. Załączniki :

- a) karty oględzin,
- b) schematy rozgałęźników,
- c) inne : -----

6. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU :

Widoczne części linii kablowej nadają się do dalszej eksploatacji

7. Termin przeprowadzenia kolejnej oceny stanu technicznego październik 2029r

Ocenę stanu technicznego wykonał :

Zatwierdził:

31-10-2024 r Anklewicz Adam
Uprawnienia SEP
E/405/0282/24, D/405/0281/24

.....

.....

Zaakceptował:

.....

Świadcetwo kwalifikacyjne jest
ważne do dnia:

28.02.2029

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 405

mgr inż. Krzysztof Przybylski

podpis przewodniczącego

(pieczęć imienna)

Konin, dnia **01.03.2024**

*(miejsce i data wystawienia świadectwa
kwalifikacyjnego)*



(pieczęć komisji)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr D/405/0281/24

uprawnijające w Grupie I do
zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku:

DOZORU

NOT
KONIN

Świadcetwo kwalifikacyjne jest
ważne do dnia:

28.02.2029

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ NR 405

mgr inż. Krzysztof Przybylski

podpis przewodniczącego

(pieczęć imienna)

Konin, dnia **01.03.2024**

*(miejsce i data wystawienia świadectwa
kwalifikacyjnego)*



(pieczęć komisji)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Nr E/405/0282/24

uprawnijające w Grupie I do
zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku:

EKSPLOATACJI

NOT
KONIN

Komisja Kwalifikacyjna Nr 405 działająca zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 01.03.2024 stwierdza, że Pan/Pani

ANKLEWICZ ADAM

legitymujący/legitymująca się numerem PESEL albo dokumentem tożsamości (w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL)

87121701456

(PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku **DOZORU** w zakresie

obsługi, konserwacji,
remontów lub napraw,
montażu lub demontażu,
kontrolno-pomiarowym

dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci *

* Wyszczególniono rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w zał. nr 1 do rozp. MKiS z dnia 1.07.2022 w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

Komisja Kwalifikacyjna Nr 405 działająca zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 01.03.2024 stwierdza, że Pan/Pani

ANKLEWICZ ADAM

legitymujący/legitymująca się numerem PESEL albo dokumentem tożsamości (w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL)

87121701456

(PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku **EKSPLLOATACJI** w zakresie

obsługi, konserwacji,
remontów lub napraw,
montażu lub demontażu,
kontrolno-pomiarowym

dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci *

* Wyszczególniono rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w zał. nr 1 do rozp. MKiS z dnia 1.07.2022 w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

GRUPA I.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

- 1) urządzenia prądoworcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
- 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
- 3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV
- 4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV
- 5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV
- 6) zespoły prądoworcze o mocy wyższej niż 50 kW
- 9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- 11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
- 12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW
- 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-12 (dotyczy tylko punktów wskazanych powyżej)

GRUPA I.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

- 1) urządzenia prądoworcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
- 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
- 3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV
- 4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV
- 5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV
- 6) zespoły prądoworcze o mocy wyższej niż 50 kW
- 9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- 11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
- 12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW
- 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-12 (dotyczy tylko punktów wskazanych powyżej)